

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №57 «Радуга»
Старооскольского городского округа
м-н Юность, д.8
тел. 8(4725)25-98-50
E-mail: st-dou57@yandex.ru
ИНН 3128030406
ОГРН 1023102367111
№ 170 от « 16 » 06 2021 г

Старшему инженеру ОНД и ПР по
Старооскольскому городскому округу
лейтенанту внутренней службы
С.В.Коваленко

заведующего муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского
сада №57 «Радуга» Старооскольского
городского округа
М.В. Жупинской

Отчет

по муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду №57 «Радуга» Старооскольского городского округа о выполнении
Представления отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Старооскольскому городскому округу Управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской
области №105 от 11.06.2021г. об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения.

В ходе исполнения Представления территориального отдела Управления
ОНД и ПР по Старооскольскому городскому округу № 105 от 11.06.2021 г. приняты
следующие меры, проведены мероприятия и действия:

№ п/п	Выявленные нарушения требований пожарной безопасности	Мероприятия и действия по устранению нарушения требований пожарной безопасности	Срок выполнения. Ответственный
1	На помещении электрощитовой не выполнено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же не определены класс зоны.	На помещении выполнено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же определен класс зоны.	21.06.2021г. Ревенкова А.А., специалист по охране труда, заместитель заведующего по АХЧ.
2	Отсутствуют знаки пожарной безопасности (места расположения огнетушителей, места установки ручных пожарных извещателей).	Установлены знаки пожарной безопасности (места расположения огнетушителей, места установки ручных пожарных извещателей).	21.06.2021г. Ревенкова А.А., специалист по охране труда, заместитель заведующего по АХЧ.
3	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного).	Обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного).	28.06.2021г. Ревенкова А.А., специалист по охране труда, заместитель заведующего по АХЧ.
4	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их	Произведена замена замков на дверях эвакуационных выходов обеспечивающих возможность их свободного	До 30.06.2021г. Ревенкова А.А., специалист по охране труда,

	свободного открывания изнутри без ключа.	открывания изнутри без ключа.	заместитель заведующего по АХЧ.
5	Декларация пожарной безопасности соответствует требованиям пожарной безопасности.	Утверждена и введена в действие Декларацию пожарной безопасности МБДОУ ДС №57 «Радуга» в новой редакции.	Зарегистрирована Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Старооскольскому городскому округу УНД и ПР Главного управления МЧС России по Белгородской области 06.07.2021г. Регистрационный № 14 440 000- ТО-01044

Заведующий МБДОУ ДС



М.В.Жупинская