



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Белгородской области
г. Белгород проспект Славы, д. 102, тел. 32-03-00, boguchs@mail.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы г. Белгород, ул. Волчанская, д. 163, тел. 30-66-08
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Старооскольскому городскому округу,
г. Старый Оскол, улица Ерошенко, д. 3, тел. 32-25-50,
gpn-stoskol@31.mchs.gov.ru.

ПРЕДПИСАНИЕ № 73/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Юридическому лицу Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду № 57 «Радуга» Старооскольского городского округа

Заведующей МБДОУ детский сад № 57 «Радуга» Жупинской Маргарите Васильевне

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Старооскольскому городскому округу Апанасенко С.А. № 73 от 03.06.2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

«09» июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

«11» июня 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Титовым Алексеем Романовичем – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Старооскольскому городскому округу Главного управления МЧС России по Белгородской области;

Коваленко Сергеем Викторовичем – старшим инженером отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Старооскольскому городскому округу Главного управления МЧС России по Белгородской области;

проведена плановая/выездная проверка объекта:

МБДОУ детский сад № 57 «Радуга»

по адресу: Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Юность, дом 8.

совместно с заведующей МБОУ детский сад № 57 «Радуга» Жупинской Маргаритой Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Наименование нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На помещении электрощитовой не выполнено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также не определены класс зоны.	Основание: п. 12 Постановления Правительства РФ от 16 .09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР)	01.08.2021	
2.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Основание: п. 26 ППР	01.08.2021	
3.	Отсутствуют знаки пожарной безопасности (места расположения огнетушителей, места установки ручных пожарных извещателей)	Основание: п. 36 ППР	01.08.2021	
4.	Декларация пожарной безопасности не соответствует требованиям пожарной безопасности.	Основание: Статья 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7 Приказа МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»	01.08.2021	
5.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного).	Основание: п. 30 ППР	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;

- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Титов Алексей Романович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Старооскольскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области
«11» июня 2021 г.

Коваленко Сергей Викторович – старший инженер отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Старооскольскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области
«11» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ детского сада № 57 «Радуга»
« 11» июня 2021 года



М. В. Жупинская